

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ 1118 / 21.02.2011
ΑΡΙΘΜΟΣ 1118
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21 / 02 / 2011

Στοιχεία Πελάτη:	ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΣ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΣ House CLAUFEN ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ & ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 3 ^ο ΧΛΜ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 591 00 ΒΕΡΟΙΑ
Περιγραφή Προϊόντος:	Δίφυλλη Μπαλκονόπορτα Ανοιγοανακλινόμενη
Υλικό:	PVC
Τυπολογία Προϊόντος:	ΣΕΙΡΑ REHAU EURO – DESIGN 70



1300 x 2100mm

Αεροδιαπερατότητα ΕΛΟΤ EN 1028:2000 / ΕΛΟΤ EN 12207:2000	Κατηγορία 3
Υδατοστεγανότητα ΕΛΟΤ EN 1027:2000 / ΕΛΟΤ EN 12208:2000	Κατηγορία 2A
Αντοχή σε Ανεμοπύση ΕΛΟΤ EN 12211:2000 / ΕΛΟΤ EN 12210:2000	Κατηγορία C1

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΟΚΙΜΑΣΘΕΝ ΠΡΟΪΟΝ.
ΣΙΩΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΡΤΣΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ 1117 / 21.02.2011
ΑΡΙΘΜΟΣ 1117
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21 / 02 / 2011

Στοιχεία Πελάτη:	ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΣ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΣ House CLAUFEN ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ & ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 3 ^ο ΧΛΜ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 591 00 ΒΕΡΟΙΑ
Περιγραφή Προϊόντος:	Μονόφυλλη Πόρτα Εισόδου Ανοιγόμενη
Υλικό:	PVC
Τυπολογία Προϊόντος:	ΣΕΙΡΑ REHAU THERMO – DESIGN 70 BRILLANT



940 x 2100mm

Αεροδιαπερατότητα ΕΛΟΤ EN 1026:2000 / ΕΛΟΤ EN 12207:2000	Κατηγορία 3
Υδατοστεγανότητα ΕΛΟΤ EN 1027:2000 / ΕΛΟΤ EN 12208:2000	Κατηγορία 7A
Αντοχή σε Ανεμοπύση ΕΛΟΤ EN 12211:2000 / ΕΛΟΤ EN 12210:2000	Κατηγορία C2

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΟΚΙΜΑΣΘΕΝ ΠΡΟΪΟΝ.
ΣΙΩΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΡΤΣΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ